

Przewodniczący Rady Miejskiej

ROO.0003.1.2022.BR

Sieraków, dnia 30 czerwca 2022 roku

Pan Mariusz Paradowski
Radny Rady Miejskiej
w Sierakowie

W odpowiedzi na interpelację złożoną podczas sesji Rady Miejskiej w Sierakowie dnia 28 czerwca 2022 roku informuję, że do Urzędu Gminy Sieraków wpłynęło pismo, którego kopię załączam. W piśmie tym Pan Robert Cizak – Prezes Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Sierakowie wyjaśnia co było powodem wstrzymania dostaw wody na terenie miasta Sieraków w ostatnich, upalnych dniach.

Z poważaniem,

BURMISTRZ GMINY
mgr Witold Maciołek

Załącznik:

1. Kopia pisma otrzymanego od Pana Roberta Cizaka – Prezesa Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Sierakowie.

Do wiadomości:

1. Przemysław Góźdz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sierakowie.

Potwierdzam odbiór pisma dnia:

30.06.2022

M. Paradowski

WPK spółka z o.o.

w Sierakowie

URZĄD GMINY Sieraków	
data:	27.07.2022
Liczba:	5222/22
Za:	

W związku ze szczególnie trudnymi warunkami pogodowymi, na obszarze działania WPK spółka z o.o., zdarzały się w ostatnim okresie przypadki spadku ciśnienia na sieci wodociągowej, obejmujące niektóre obszary gminy, borykaliśmy się również z okresowym brakiem wody pitnej. Zaistniałe okoliczności były następstwem szczególnie wysokiego poboru wody.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że problemem nie jest wydajność ujęć wody, gdyż poszczególne stacje dysponują ujęciami, które są w stanie zapewnić niezbędną ilość wody, w szczególności mamy do dyspozycji nowe ujęcia na Stacji Uzdalniana Wody w Sierakowie, jednakże gwałtowny wzrost poboru wody, w krótkiej jednostce czasu związany jest z przejściem wody surowej przez ciąg technologiczny, a następnie przesłanie wody uzdatnionej do odbiorcy.

Tak więc bez względu na cel, któremu woda służy, czy jest to cel socjalno-bytowy czy też napełnianie różnego rodzaju zbiorników, jak baseny czy oczka wodne, woda pochodząca z wodociągów musi spełniać kryteria przydatności do spożycia.

Jeżeli więc, w krótkim czasie odbiorcy usług, decydują w czasie największego zapotrzebowania na wodę o jej wykorzystaniu na cele napełniania wspomnianych wyżej zbiorników, to następstwem takiej sytuacji jest jej niedobór w danym czasie.

Alternatywą dla analizowanej sytuacji jest rozbudowa bądź wybudowanie nowej stacji, ale to oczywiście związane będzie ze znacznymi kosztami, które poniosą odbiorcy usług w taryfie za wodę, z drugiej jednak strony najprostszym rozwiązaniem, w okresie tych kilku dni w ciągu roku, oczywiście w zależności od liczby szczególnie upalnych dni, jest zastosowanie się do prośby, która skierowana została do mieszkańców, aby napełnianie wszelkich zbiorniki oraz intensywne podlewanie miało miejsce w godzinach wczesnego poranka bądź późnego wieczora i to w pełni pozwoli dostarczać wodę bez jakichkolwiek przerw i pod wymaganym ciśnieniem.

Dla jasności i lepszego zrozumienia zaistniałej sytuacji, chciałbym podkreślić, że pobór wody w dniach skrajnie upalnych sięgał prawie dwukrotności przeciętnego zużycia.

NIP 787-00-00-418
REGON: 631190816

e-mail: sierakow@wpk.com.pl
www.wpk.sierakow.pl

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 000007997
Wysokość kapitału zakładowego 13.288.000,00

Konto:
BS „Pojezierze” Sieraków
Nr: 27 9082 0005 0000 2886 2000 0010

Diamant
Forbes
2017



Gepard Biznesu
2017

Ponadto pragnę zauważyć, że priorytetem jest zaopatrywanie tych odbiorców, którzy prowadzą hodowlę zwierząt, gdyż nawet kilkugodzinne przerwy w dostawie wody pitnej mogą skutkować tym, że zwierzęta będą padać.


Pragnąc zagwarantować mieszkańcom, możliwie największy komfort korzystania z dostaw wody, wyłączenia będą następowały w godzinach nocnych, natomiast w godzinach dziennych, tylko jeżeli będzie to konieczne, stosując zasadę wyłączeń częstszych, ale możliwie najkrótszych.

Jestem przekonany, że odrobina zrozumienia i dobrej woli pozwoliłaby zupełnie wyeliminować problem, gdyż zwiększony pobór wody uwzględniający potrzeby jej spożycia oraz potrzeby higieniczne pozostaje bez wpływu na prawidłowe funkcjonowanie dostaw wody.

Prezes Zarządu

WPK spółka z o.o.

w Sierakowie




NIP 767-00-00-418
REGON 631190816

e-mail: biuro@wpk.sierakowice.pl
www.wpk.sierakowice.pl

Sąd Rejonowy Poznań-Niweł-Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000007937
Wysokość kapitału zakładowego 13.288.000,00

Konto:
BS „Pojazdy” Sieraków
IBAN: PL 94 12 0005 0000 2696 2000 0010



Gepard Biznesu
2017